

Anhang 1: Checkliste für Industrie & Gewerbe:

Objektadresse:	Datum der Kontrolle:
	Datum letzte Kontrolle: Nächste Kontrolle:
Nutzungen:	
Produktion/Werkstatt Handel Verwaltung Lager Tiefgarage	

Vorhandene Anlagen:

Anlagen	vorhanden	Letzte Kontrolle
Gebäude & Außenanlage		
Dach	JA NEIN	
Kamin	JA NEIN	
Blitzschutzanlage	JA NEIN	
Balkon, Terrasse	JA NEIN	
Fassade	JA NEIN	
Fenster & Außentüren	JA NEIN	
Oberflächenentwässerungen	JA NEIN	
Keller	JA NEIN	
Außenanlagen	JA NEIN	
Elektro		
Elektroinstallation	JA NEIN	
USV Anlage	JA NEIN	
Notstromdieselmotor	JA NEIN	
Blindstromkompensationsanlage	JA NEIN	
PV Anlage	JA NEIN	
Trafostation	JA NEIN	
Brandschutz		
Brandmeldeanlage	JA NEIN	
Wasser- und Schaumlöschanlage	JA NEIN	
Gaslöschanlage	JA NEIN	
Brandfallsteuerung	JA NEIN	
Rauch- und Wärmeabzugsanlage	JA NEIN	
Druckbelüftungsanlage	JA NEIN	
Steigleitung	JA NEIN	
Wandhydrant	JA NEIN	
Feuerlöscher	JA NEIN	
Flucht/Evakuierung		
Fluchtwegebeleuchtung	JA NEIN	
Sicherheitsbeleuchtung	JA NEIN	
Infrastruktur		
Sanitärinstallation	JA NEIN	
Heizung (Gas/Öl/Holz/Pellets/Solarthermie)	JA NEIN	
Heizung/Kühlung (Wärmepumpe/ Klimaanlage)	JA NEIN	

Anlagen	vorhanden	Letzte Kontrolle
Heizung (Wärmepumpe)	JA NEIN	
Heizung (Dampfkessel/Thermoöl)	JA NEIN	
Kühlung (Klimaanlage)	JA NEIN	
Kälteanlage (Prozess- oder Warenkühlung)	JA NEIN	
Fettabscheider	JA NEIN	
Mineralölabscheider	JA NEIN	
Lüftung	JA NEIN	
CO Warnanlage	JA NEIN	
Aufzug	JA NEIN	
Flurförderzeuge	JA NEIN	
Tür & Tor (kraftbetriebe)	JA NEIN	
Hebebühne	JA NEIN	
Hubtisch	JA NEIN	
Presse	JA NEIN	
Stanze	JA NEIN	
Anpassrampe	JA NEIN	
Anschlagmittel	JA NEIN	
Befahranlage	JA NEIN	
Kran	JA NEIN	
Leiter	JA NEIN	
Förderband (> 5m)	JA NEIN	

Empfohlene Kontrollpunkte:

Kontrollpunkte	Intervall	vor handen	OK	Mangel
Dach				
<ul style="list-style-type: none"> Regenrinnen, Laubfanggitter, Ab- und Überläufe reinigen 	1 Jahr			
<ul style="list-style-type: none"> Regenrinne und Verblechungen auf Dichtheit, Rost, Korrosion und Beschädigungen überprüfen 	1 Jahr			
<ul style="list-style-type: none"> Bei einem nichtausgebauten Dachstuhl: offenliegende Dachkonstruktion, wie z. B. Sparren, Unterspannbahnen etc., auf Feuchte-, Schädlings- und Sturmschäden bzw. Nestbildung von Vögel und Insekten kontrollieren 	1 Jahr			
<ul style="list-style-type: none"> Solarkollektoren überprüfen 	1 Jahr			
<ul style="list-style-type: none"> Dacheindeckung vom Boden aus (ggf. mit Fernglas) auf Schäden, Verschmutzung und Vermoosung überprüfen ggf. Reparatur oder Reinigung veranlassen 	3-5 Jahre			
<ul style="list-style-type: none"> Dacheindeckung vom Fachmann auf Schäden und Korrosion inspizieren lassen ggf. Instand setzen 	5 Jahre			
Blecheindeckung auf Korrosionsschäden/Mängel prüfen	10 Jahre			

Kontrollpunkte	Intervall	vor handen	OK	Mangel
Zusätzlich bei Flachdächern				
• Abdichtungen in der Fläche und den Anschlusspunkten und Rändern prüfen	1 Jahr			
• Reinigen der Ein- und Überläufe	1 Jahr			
• Schmutz und Bewuchs entfernen	1 Jahr			
• Kies reinigen oder austauschen	5 Jahre			

Kamin				
• auf Schäden, Verfärbungen oder Ausblühungen an Putz, Mauerwerk oder Verkleidung prüfen	1 Jahr			
• Anschlusses zwischen Kamin und Dachhaut durch Kaminkehrer prüfen	1 Jahr			
• Kaminzug auf Schäden und Dichtheit prüfen	10 Jahre			
• Kehrung der Kamine – Intervall abhängig vom Brennstoff und der Anlagenbelastung	3 Mon – 1 Jahr			

Blitzschutzanlage				
• Blitzschutzanlage nach Blitzschlag bzw. wiederkehrend von einem Fachmann prüfen lassen (Leitungen, Befestigungen, Klemmverbindungen, Potenzialausgleich und die Erdung auf Zustand, Widerstand und Korrosion) (gem. DIN EN 62305 bzw. VDE 0185-305-3) – PFLICHT	1 Jahre			
• Leitungen, Befestigungen, Klemmverbindungen, Potenzialausgleich und die Erdung auf Zustand, Widerstand und Korrosion prüfen	1 Jahr			

Fassade				
• Zu- und Abluftöffnungen bei hinterlüfteten Fassaden prüfen	1 Jahr			
• Verkleidungen offenliegende Befestigungen kontrollieren	1 Jahr			
• Auf eingeknistete Insekten oder Schädlinge überprüfen	1 Jahr			
• Auf Risse, Abplatzungen, Blasen, Veralgungen kontrollieren	5 Jahre			
• Übergänge, Anschlussfugen, Dehnungsfugen, Bauwerksfugen inspizieren	3 Jahre			
• Natursteinfassade auf Frostschäden, Schmutz und Schäden inspizieren	10 Jahre			

Kontrollpunkte	Intervall	vor handen	OK	Mangel
Balkon & Terrasse				
<ul style="list-style-type: none"> • bei Plattenbelägen im Mörtelbett auf Risse oder Ablösungen prüfen 	1 Jahr			
<ul style="list-style-type: none"> • Dehnfugen prüfen ggf. nachfugen 	1 Jahr			
<ul style="list-style-type: none"> • Geländer auf Rost und Stabilität kontrollieren 	1 Jahr			
<ul style="list-style-type: none"> • Abdichtungen in der Fläche und an den Anschlusspunkten bzw. Rändern kontrollieren 	1 Jahr			
<ul style="list-style-type: none"> • Regenein- und -überläufe reinigen 	1 Jahr			

Außentüren und Fenster				
<ul style="list-style-type: none"> • Prüfung und Wartung von kraftbetriebene Türen, Tore (Intervall gem. Gefährdungsbeurteilung, BetrSichV, DIN EN 12978) - PFLICHT 	1 Jahr			
<ul style="list-style-type: none"> • Anstrich und Außenanschlüsse überprüfen 	1 Jahr			
<ul style="list-style-type: none"> • Dichtungsprofile prüfen und ggf. reinigen und mit Talkum pflegen 	1 Jahr			
<ul style="list-style-type: none"> • Spröde, harte und beschädigte Dichtungen ersetzen 	1 Jahr			
<ul style="list-style-type: none"> • Glasversiegelung/-dichtung auf Ablösung oder Beschädigung prüfen 	1 Jahr			
<ul style="list-style-type: none"> • Entwässerungsöffnungen in Regenschienen reinigen 	1 Jahr			
<ul style="list-style-type: none"> • Beschläge einstellen und fetten - verwenden Sie dazu harzfreies Fett 	1 Jahr			
Rolläden/Jalousien				
<ul style="list-style-type: none"> • Verschleiß der Gurte/Bänder überprüfen 	1 Jahr			
<ul style="list-style-type: none"> • Anschlussfugen und aller dauerelastischen Dichtungen prüfen 	1 Jahr			
Bei automatischen System:	6 Mon			
<ul style="list-style-type: none"> • Korrekte Ausrichtung der Sensoren prüfen • Korrekte Zeit-, Helligkeits- und Positionsparametereinstellungen prüfen (Frühling/Herbst) 				

Oberflächenentwässerung				
<ul style="list-style-type: none"> • Alle Kontrollschächte und Bodeneinläufe öffnen, reinigen und spülen 	1 Jahr			

Kontrollpunkte	Intervall	vor handen	OK	Mangel
<ul style="list-style-type: none"> Bei Hebeanlagen Pumpenfunktion, -leistung und Schwimmerschalter prüfen. Handelt es sich um eine offene Anlage außerdem den Pumpensumpf sowie Rückstauklappen reinigen und kontrollieren. 	1 Jahr			
<ul style="list-style-type: none"> Bei Retentionsbecken die Schlammhöhe prüfen ggf. reinigen und die Ab- und Überlaufstelle prüfen ggf. reinigen 	1 Jahr			

Keller				
<ul style="list-style-type: none"> Kellerwände und -decken von innen auf Risse und Feuchteschäden kontrollieren 	3-5 Jahre			

Außenanlagen				
<ul style="list-style-type: none"> Prüfung und Wartung von kraftbetriebene Türen, Tore (Intervall gem. Gefährdungsbeurteilung, BetrSichV, DIN EN 12978) - PFLICHT 	1 Jahr			
<ul style="list-style-type: none"> Raucherbereiche – Eigenkontrolle 	1 Mon			
<ul style="list-style-type: none"> Metallzäune samt Türen und Tore auf Stabilität, Korrosion und Funktion kontrollieren 	2 Jahre			
<ul style="list-style-type: none"> Randsteine, Stein- und Betonwände auf Festigkeit und Frostschäden kontrollieren 	5 Jahre			

Elektroinstallation				
<ul style="list-style-type: none"> Prüfung der Anlagenfunktion und -sicherheit (gem. BetrSichV, DGUV V3, DIN VDE 0105-100) – Intervall gem. Gefährdungsbeurteilung - PFLICHT 	Ab 3 Jahre			
<ul style="list-style-type: none"> Leichte Zugänglichkeit des Elektroverteilers sicherstellen 	1 Jahr			
<ul style="list-style-type: none"> Sind alle Abdeckungen im Elektroverteiler vorhanden 	1 Jahr			
<ul style="list-style-type: none"> FI-Schalter auslösen (ideal sind Tage der Zeit-Umstellung) 	6 Monate			
<ul style="list-style-type: none"> Bauteile im Verteiler auf starke Wärme- oder Geräusentwicklung prüfen 	1 Jahr			
<ul style="list-style-type: none"> Photovoltaik-Anlage auf Wirkungsgrad, Schäden kontrollieren 	1 Jahr			

USV Anlage				
<ul style="list-style-type: none"> Prüfung der Anlagenfunktion und -sicherheit (gem. BetrSichV, DGUV V3, DIN VDE 0105-100) - PFLICHT 	ab 6 Monate			

Kontrollpunkte	Intervall	vor handen	OK	Mangel
<ul style="list-style-type: none"> Wartung der Anlage lt. Herstellervorgaben (Sichtprüfung, Funktion Ladeeinheit, Wechselrichter, Akkuzustand, Anlagenwirkungsgrad, Kapazität, Störungsprotokoll kontrollieren, ggf. Softwareupdate 	1 Jahr			
<ul style="list-style-type: none"> Schäden, Funktion, Störung der Anlage kontrollieren 	3 Mon			

Notstromgenerator				
<ul style="list-style-type: none"> Prüfung der Anlagenfunktion und -sicherheit (gem. Elektroschutzverordnung) - PFLICHT 	1 - 5 Jahre			
<ul style="list-style-type: none"> Wartung der Anlage lt. Herstellervorgaben (Funktion, Lastverhalten, Dichtheit, Steuerung, Motorvorwärmung, Starterbatterien, Anbindung an Stromverteilung kontrollieren, Öl- und Filterwechsel 	1 Jahr			
<ul style="list-style-type: none"> Vorwärmung, Dichtigkeit, Dieselstand kontrollieren, Probelauf durchführen 	1 Mon			

Brandschutz				
<ul style="list-style-type: none"> Wartung/Prüfung der <ul style="list-style-type: none"> Brandmeldeanlage (DIN 14675, VDE 0833) Brandfallsteuerungen (MPrüfVO, VDI 6010-3) Rauch- und Wärmeabzugsanlage (DIN EN 12101, DIN 18232) Druckbelüftungsanlagen (DIN EN 12101) Sprinkleranlage (DIN EN 12845, VdS) Steigleitungen (DIN 14461) Wandhydranten (DIN 14462) Fluchtwegs- und Sicherheitsbeleuchtung (DIN VDE 0108, DIN EN 50172, ASR A3.4) durch einen befugten Fachkundigen durchführen lassen (gem. ArbStättV, BetrSichV, SPrüfVO, ASR A2.3, Gefährdungsbeurteilung) – PFLICHT 	1 Jahr			
<ul style="list-style-type: none"> Inspektion der Brandschutzeinrichtungen durch akkr. Inspektionsstelle (gem. DIN EN ISO/IEC 17020) 	1 - 5 Jahre			

Kontrollpunkte	Intervall	vor handen	OK	Mangel
<ul style="list-style-type: none"> Brandschutztüren – Prüfung/Wartung (gem. ASR 1.7, DIN EN 1634) 	1 Jahr			
<ul style="list-style-type: none"> Brandschutztüren – Inspektion durch den Betreiber (gem. ASR 1.7) - PFLICHT 	1 Jahr			
<ul style="list-style-type: none"> Feuerlöscher – ist vorhanden und max. alle 2 Jahre vom Fachmann gewartet – zusätzliche innere Prüfung alle 5 Jahre + Festigkeitsprüfung alle 10 Jahre (gem. BetrSichV, DIN 14406-2) PFLICHT 	2 Jahre			

Flucht- und Evakuierung				
<ul style="list-style-type: none"> Prüfung der Fluchtwegs- und Sicherheitsbeleuchtung durchführen (gem. DIN VDE 0108, DIN EN 50172, ASR A3.4) - PFLICHT 	1 Jahr			
<ul style="list-style-type: none"> Kontrolle der Freihaltung von Fluchtwegen bis zum Sammelplatz 	1 Monat			
<ul style="list-style-type: none"> Funktionstest der Anlage 	Tägl.			
<ul style="list-style-type: none"> Sichtprüfung auf Störung, def. Leuchten 	1 Wo			
<ul style="list-style-type: none"> Kontrolle der Beleuchtungsstärke 	2 Jahr			

Flucht- und Evakuierung				
<ul style="list-style-type: none"> Prüfung der Fluchtwegs- und Sicherheitsbeleuchtung durchführen (gem. DIN VDE 0108, DIN EN 50172, ASR A3.4) - PFLICHT 	1 Jahr			
<ul style="list-style-type: none"> Funktionstest der Anlage 	Tägl.			
<ul style="list-style-type: none"> Sichtprüfung auf Störung, def. Leuchten 	1 Wo			
<ul style="list-style-type: none"> Kontrolle der Beleuchtungsstärke 	2 Jahr			

Sanitärinstallation				
<ul style="list-style-type: none"> Absperrventile schließen und wieder öffnen 	1 Jahr			
<ul style="list-style-type: none"> Wasseranschluss außen abstellen und entleeren (vor dem Winter - sofern kein selbstentlüftender Wasserhahn) 	1 Jahr			
<ul style="list-style-type: none"> Kontrolle von dauerelastisch verfugten Anschlüssen auf Beschädigungen und mangelnde Flankenhaftung 	1 Jahr			
<ul style="list-style-type: none"> Schimmel entfernen und behandeln 	1 Jahr			
<ul style="list-style-type: none"> Perlatoren bei Wasserhähnen reinigen und entkalken, gegebenenfalls ersetzen 	1 Jahr			

Kontrollpunkte	Intervall	vor handen	OK	Mangel
<ul style="list-style-type: none"> flexible Leitungen von Waschmaschine, Geschirrspüler oder anderen Geräten auf Dichtheit prüfen 	1 Jahr			
<ul style="list-style-type: none"> Dichtungen von Wasserhähnen checken und im Fall des Falles erneuern 	1 Jahr			
<ul style="list-style-type: none"> Ablaufgeschwindigkeit bei Wasserabläufen prüfen und ggf. mit Pümpel reinigen 	1 Jahr			
<ul style="list-style-type: none"> Legionellenprevention - Warmwassertemperatur (>60°C) bzw. Legionellenschaltung kontrollieren 	6 Mon			
<ul style="list-style-type: none"> Legionellenprevention – Laboruntersuchung der Wasserqualität 	1 Jahr			

Heizung (Gas/Öl/Holz/Pellets/Solarthermie)				
<ul style="list-style-type: none"> Abgasprüfung von Gasthermen durch den Rauchfangkehrer (<26kW) – PFLICHT gem. Luftreinhaltegesetz 	4 Jahre			
<ul style="list-style-type: none"> Abgasprüfung von Gasheizungen (26 - 50kW) und Ölheizungen durch den Rauchfangkehrer (<50kW) - PFLICHT gem. Luftreinhaltegesetz 	2 Jahre			
<ul style="list-style-type: none"> Mehrmals jährlich Druck und Wasserstand des Heizungssystems überprüfen ggf. entlüften 	1 Jahr			
<ul style="list-style-type: none"> Fußbodenheizung vor Heizsaison kontrollieren 	1 Jahr			
<ul style="list-style-type: none"> Dichtheit der Brennstofftanks prüfen 	1 Jahr			
<ul style="list-style-type: none"> Pelletslager reinigen, den Staub entfernen sowie den Förderschneckenbereich säubern 	1 Jahr			
<ul style="list-style-type: none"> Solarthermieanlage reinigen 	1 Jahr			
<ul style="list-style-type: none"> Öltanks (oberirdisch) auf Dichtheit und Verschmutzung von Fachmann prüfen lassen (gem. § 62 AwSV) – Pflicht nur über 10.000L bzw. 1.000L (in Schutzgebieten/Überschwemmungsgebieten) – PFLICHT/EMPFEHLUNG 	5 Jahre			
<ul style="list-style-type: none"> Erdgasleitung auf Korrosion und Dichtheit durch Fachmann prüfen (gem. DVGW – TRGI 2018 – AB 600) - PFLICHT 	12 Jahre			

Heizung/Kühlung/Kälteanlage (Wärmepumpe/Klimaanlage)				
<ul style="list-style-type: none"> Dichtheitsprüfung (ab 1,3kg Kältemittel) durch einen Fachmann– Intervall von Kältemittel, Menge und System abhängig (gem. EU-VO 517, ChemKlimaSchutzV) - PFLICHT 	Ab 3 Mon			

Kontrollpunkte	Intervall	vor handen	OK	Mangel
<ul style="list-style-type: none"> Wartung - Luftzufuhr ausreichende gegeben, Filter prüfen, Tauwasserablauf kontrollieren, Ventilator läuft frei und ist nicht verbogen/beschädigt, Wärmetauscher reinigen (1x im Frühling - nach Blütezeit, 1x im Herbst - nach Laubfallzeit) – ggf. öfter 	6 Mon			
<ul style="list-style-type: none"> Hygieneinspektion (bei RLT Anlagen) gem. VDI 6022 (wenn mit Befeuchtung alle 2 Jahre) 	2 bzw. 3 Jahre			

Heizung (Dampfkessel/Thermoöl)				
<ul style="list-style-type: none"> Wartung und Prüfung durch einen zertifizierten Fachmann erfolgt (gem. Druckgeräteverordnung – 14. ProdSV, Dampfkesselverordnung – DampfV, TRBS 2141)) - PFLICHT 	Mind. 6 Mon			
<ul style="list-style-type: none"> Betriebsbuch vorhanden und ordentlich dokumentiert 	1 Mon			
<ul style="list-style-type: none"> Wasserzufuhr ausreichende gegeben 	1 Tag			
<ul style="list-style-type: none"> Störmeldungen, Dichtheit der Anlage, Betriebsmittelstände, Wasserqualität kontrollieren 	1 Tag			
<ul style="list-style-type: none"> Funktion der Sicherheitseinrichtungen kontrollieren 	1 Tag			
<ul style="list-style-type: none"> Funktion der Sicherheitseinrichtungen durchgeführt 	1 Mon			

CO Warnanlage				
<ul style="list-style-type: none"> Prüfung und Wartung der Anlage (gem. Garagenverordnungen, VDI 2053) - PFLICHT 	6 Monate			

Aufzug				
<ul style="list-style-type: none"> Prüfung der Anlage durch Inspektionsstelle (Hauptprüfung gem. BetrSichV, DIN EN 13015, DIN EN 81-28, TRBS 1201-4, TRBS 3121) – PFLICHT 	2 Jahr			
<ul style="list-style-type: none"> Wartung der Anlage (gem. Herstellervorgaben) – PFLICHT 	3 Mon			
<ul style="list-style-type: none"> der Aufzugswärter muss bei der Betriebskontrolle folgendes kontrollieren – Haltegenauigkeit, Notrufeinrichtung, Sprechverbindung, Notbremsschalter, Beleuchtung, Bodenebenenheiten, Lichtschranken 	1 Wo			

Kontrollpunkte	Intervall	vor handen	OK	Mangel
Arbeitsmittel				
<ul style="list-style-type: none"> Prüfung und Wartung der Arbeitsmittel (z.B. Flurförderzeuge, Tür&Tor, hebebühne, Hubtisch, Presse, Stanze, Anpassrampe, Kran, Anschlagmittel, Befahranlage, Leiter, Förderband (>5m)) durch Fachbetrieb (gem. DGUV Regel 100-500) — PFLICHT 	1 Jahr			
<ul style="list-style-type: none"> Vor jeder Verwendung ist die gefahrlose Benützung und Funktion vom Nutzer zu überprüfen 	Tägl.			
<ul style="list-style-type: none"> Bewegliche Teile sind regelmäßig zu schmieren 	Tägl.			

Fettabscheider				
<ul style="list-style-type: none"> Laufende Inspektion (Funktionsprüfung, Messung Füllstand, Entsorgungsdokumentation) bzw. der Anlage (gem. DIN EN 1825-2, DIN 4040-100) - PFLICHT 	14 Tage			
<ul style="list-style-type: none"> Wartung der Anlage (gem. DIN EN 1825-2, DIN 4040-100) - PFLICHT 	12 Mon			
<ul style="list-style-type: none"> Generalinspektion (gem. DIN EN 1825-2, DIN 4040-100) inkl. Dichtheitsprüfung durch akkr. Inspektionsstelle (lt. DIN EN ISO/IEC 17020) zur Sicherstellung der Vorgaben der Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV) sowie der länderspez. Indirekteinleiterverordnung (InDiVO) - PFLICHT 	5 Jahre			
<ul style="list-style-type: none"> Inspektion der Anlage (Messung Öl- und Schlammstand, Führung des Wartungsbuches) 	1 Mon			
<ul style="list-style-type: none"> Abwasseranalyse durchführen 	1 Jahr			
<ul style="list-style-type: none"> Laufende Inspektion (Funktionsprüfung, Messung Füllstand, Entsorgungsdokumentation) bzw. der Anlage (gem. DIN EN 1825-2, DIN 4040-100) - PFLICHT 	14 Tage			

Mineralölabscheider				
<ul style="list-style-type: none"> Laufende Inspektion (Funktionsprüfung, Messung Füllstand, Entsorgungsdokumentation) bzw. der Anlage (gem. DIN EN 858-1, DIN 1999-100) - PFLICHT 	14 Tage			
<ul style="list-style-type: none"> Wartung der Anlage (gem. DIN EN 858-1, DIN 1999-100) - PFLICHT 	6 Mon			

Kontrollpunkte	Intervall	vor handen	OK	Mangel
<ul style="list-style-type: none"> Generalinspektion (gem. DIN EN 858-1, DIN 1999-100) durch akkr. Inspektionsstelle (lt. Deutscher Akkreditierungsstelle - DIN EN ISO/IEC 17020) zur Sicherstellung der Vorgaben der Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV) sowie der länderspez. Indirekteinleiterverordnung (InDiVO) - PFLICHT 	5 Jahre			
<ul style="list-style-type: none"> Abwasseranalyse durchführen (Prüflabor) 	1 Jahr			

Lüftung				
<ul style="list-style-type: none"> Prüfung der Anlagenfunktion und -sicherheit (gem. §4 ArbStättV, ASR A3.6) - PFLICHT 	2 Jahr			
<ul style="list-style-type: none"> Hygieneinspektion der Kanäle – ggf. Reinigung (gem. VDI 6022) - PFLICHT 	2 Jahre			
<ul style="list-style-type: none"> Brandschutzklappen warten – nur wenn mit Schmelzlot (gem. DIN EN 15650 & 13306) – PFLICHT 	6 Mon			
<ul style="list-style-type: none"> Filter auf Verschmutzung prüfen ggf. wechseln (bei Bedarf zweimal pro Jahr - 1x im Frühling - nach Blütezeit, 1x im Herbst - nach Laubfallzeit) 	1 Jahr			
<ul style="list-style-type: none"> Lüftermotor auf ungewöhnliche Geräusche prüfen 	1 Jahr			